

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 231/UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2019

V/v thỏa thuận hướng tuyến
35kV cấp điện cho Khu A khu
công nghiệp Bỉm Sơn, trên địa
bàn phường Ngọc Trạo,
thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 162/PCTH-QLĐT ngày 21/01/2019 của Công ty Điện lực Thanh Hóa – Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc thỏa thuận, phê duyệt mặt bằng xây dựng công trình: Xây dựng xuất tuyến 35kV cấp điện cho Khu A khu công nghiệp Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Nhằm khắc phục tình trạng quá tải lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất hướng tuyến đường dây 35kV cấp điện cho Khu A khu công nghiệp Bỉm Sơn trên địa bàn phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn cụ thể như sau:

* Xuất tuyến mới lộ 377E9.23

- Từ tủ xuất tuyến lộ 377 E9.23 trong trạm 110kV Bỉm Sơn tuyến cáp ngầm xây dựng mới đi theo mương cáp hiện có với chiều dài tuyến là 154m, sau đó tuyến cáp ngầm xây dựng mới tiếp tục đi trong hào cáp đất ra vị trí cột số 1 Lộ 377E9.23 với chiều dài tuyến là 78 m. Tuyến sử dụng cáp ngầm.

- Từ vị trí cột 1 tuyến đường dây trên không đi trên đồi trồng dưa và trồng mía đến vị trí cột 2, tại đây tuyến lái phải góc $82^{\circ} 52'$. Tuyến có chiều dài là 48 m. Tuyến đi trên vỉa hè đường quy hoạch.

- Từ vị trí cột 2 tuyến đường dây trên không đi trên đồi trồng dưa và trồng mía, chui đường dây mạch kép 110kV đến vị trí cột 10, tại đây tuyến đi tiếp sang xã Hà Long huyện Hà Trung. Tuyến có chiều dài là 544 m. Tuyến đi trên vỉa hè đường quy hoạch.

(Có bản vẽ mặt bằng tuyến kèm theo)

2. Yêu cầu đối với Công ty điện lực Thanh Hóa:

- Khi định vị vị trí xây dựng tuyến đường dây cấp điện trên thực địa, Công ty điện lực Thanh Hóa phải phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, các

Phòng, Ban của UBND thị xã Bỉm Sơn có liên quan để có phương án thực hiện không ảnh hưởng đến dự án, các quy hoạch và hạ tầng trong khu vực.

- Trước khi thi công công trình yêu cầu Công ty điện lực Thanh Hóa phải lập hồ sơ cấp phép xây dựng và được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Riêng tuyến cáp ngầm yêu cầu khi thi công, phải có biện pháp thi công, không làm ảnh hưởng đến kết cấu đường hiện trạng và không được phép cắt qua đường.


- Khi nhà nước thực hiện quy hoạch, Công ty điện lực Thanh Hóa phải tự tổ chức di dời các vị trí đường dây không phù hợp với quy hoạch theo quy định và không được bồi thường hỗ trợ khi di chuyển.

UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến thỏa thuận hướng tuyến đường dây 35kV thuộc dự án: Xây dựng xuất tuyến 35 kv cấp điện cho Khu A khu công nghiệp Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, như trên để Công ty điện lực Thanh Hóa có cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TX (báo cáo);
- Các P QLĐT; KT (P/h TH);
- UBND P. Ngọc Trạo (phối hợp t/h);
- Đội KTQTĐT thị xã (Biết);
- Lưu VT-QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tông Thanh Bình